

ENERGETIKAI MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY



Az energetikai minőség szerinti besorolás: D

A+	< 55%
A	56-75%
B	76-95%
C	96-100%
D	101-120%
E	121-150%
F	151-190%
G	191-250%
H	251-340%
I	341% <

Követelményt megközelítő

Épület (önálló rendeltetési egység)

Típusa:

Lakóépület

Alapterülete [m²]: 49,5

Cím adatok:

Felújítás előtti állapot

Helyrajzi szám: 16998/4

Megrendelő

Megrendelő neve (elnevezése):

Megrendelő címe (székhelye):

Tanúsító

Tanúsító neve:

Letfusz Károly

Tanúsító címe (székhelye):

2600 Vác

Orgona u. 13.

Jogosultsági száma:

ENt-Sz-13-9467 (2014.05.14)

MMK E-424/2009

Megjegyzés:

A tanúsítvány kiállításának kelte: 2010.11.22.

A tanúsítvány azonosítója:

ET-E09228-09

Energetikai adatok

Épület A/V aránya: 0,276

Fajlagos hőveszteségtényező értéke [W/m²K]: 0,125

Fajlagos hőveszteségtényező a követelményérték (%): 160

Fajlagos primer energiafogyasztása [kWh/m²a]: 124,2

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték [kWh/m²a]: 110

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték (%): 112,909

Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Javaslat (műszaki leírás, hatása a bruttó fogyasztásra, hatása az épület besorolására):

Homlokzati hőszigetelés.

A fűtési rendszer és a hmv előállítás korszerűsítése.

(termosztatikus radiátor szelep felszerelés, fordulatszám szabályzású szivattyú és napkollektorok beépítése)

Javasolt korszerűsítés megvalósítása esetén elérhető minősítés:

A

Aláírás:

(Pecset helye)