



Az energetikai minőség szerinti besorolás: B

A+	< 55%
A	56-75%
B	76-95%
C	96-100%
D	101-120%
E	121-150%
F	151-190%
G	191-250%
H	251-340%
I	341% <

Követelménynél jobb



Épület (önálló rendeltetési egység)

Típusa:

Lakóépület

Alapterülete [m²]: 49,5

Cím adatok:

Helyrajzi szám:

Megrendelő

Megrendelő neve (elnevezése):

Megrendelő címe (székhelye):

1032 Budapest

Tanúsító

Tanúsító neve:

Szabóné Somfai Beáta

Tanúsító címe (székhelye):

2600 Vác

Lomb u. 5.

Jogosultsági száma:

SZÉSZ8 13-0292 (2014.02.18)

MÉK 79/1/2009

Megjegyzés:

A tanúsítvány kiállításának kelte: 2010.11.22.

A tanúsítvány azonosítója:

ET-A05623-09

Energetikai adatok

Épület A/V aránya: 0,276

Fajlagos hővesztésgtényező értéke [W/m²K]: 0,163

Fajlagos hővesztésgtényező a követelményérték (%): 0,815

Fajlagos primer energiafogyasztása [kWh/m²a]: 96,55

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték [kWh/m²a]: 110,00

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték (%): 87,772

Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Javaslat (műszaki leírás, hatása a bruttó fogyasztásra, hatása az épület besorolására):

Javasolt korszerűsítés megvalósítása esetén elérhető minősítés:

Aláírás:

(Pecset helye)