



ENERGYQUALITY

# Energetikai Tanúsítvány

www.eeq.hu



ET1-1000839

**Épület:** Panel társasház

Az ingatlan címe:

Postacím szerinti bejarat

GPS koordinátái:

Hrsz: -

É.sz.:


K.h.:

**Megrendelő:**

Név/cégnév:

Cím/telephely:

Az ingatlan / ingatlanrész:



fajlagos primer energia fogyasztása:

221.5 kWh/m<sup>2</sup>a

követelmény (viszonyítási alap) értéke:

124.1 kWh/m<sup>2</sup>afajlagos hőveszteség tényező  
a követelményérték százalékában:

213 %

az épület összesített energetikai jellemzője a követelmény érték:

178 %-a,

ez alapján az épület besorolása:

F

A+

A

B

C

D

E

F

G

H

I

&lt;55

56-75

76-95

96-100

101-120

121-150

151-190

191-250

251-340

341&lt;

178



Az ingatlanról készült fénykép

Az épület összesített energetikai jellemzője az épület rendeltetés szerű használatának feltételeit biztosító épületgépészeti rendszerek egységnyi fűtött térfogatra vonatkozó, primer energiában kifejezett, kWh/(m<sup>2</sup> a) mértékegységű éves fogyasztása. Az összesített energetikai jellemző tartalmazza a fűtési, légtechnikai, melegvízellátási és (a lakóépületek kivételével) a világítási rendszereinek fogyasztását, beleértve e rendszerek hatásfokát és önfogyasztását.

Nyári túlmelegedés veszélye fennáll:

igen nem 

X

A javasolt korszerűsítések megvalósítása esetén elérhető minősítés:

A+

Az Energetikai korszerűsítési javaslatok a számítási jegyzőkönyvben találhatóak.

Tanúsító neve, címe, (regisztrációs száma):

Dátum: 2010-11-29

Semperger Gábor

1164 Budapest Magtár u. 68.

TÉ-0504

PH:

aláírás