

Az energetikai minőség szerinti besorolás: F

A+	< 55%
A	56-75%
B	76-95%
C	96-100%
D	101-120%
E	121-150%
F	151-190%
G	191-250%
H	251-340%
I	341% <

Átlagos



Épület (önálló rendeltetési egység)

Típusa:

Lakóépület

Alapterülete [m²]: 391,4

Cím adatok:

Két épületből álló társasház "B" épület

Megrendelő

Megrendelő neve (elnevezése):

Megrendelő címe (székhelye):

Mb. képviselő

Tanúsító

Tanúsító neve:

Szabóné Somfai Beáta

Tanúsító címe (székhelye):

2600 Vác

Lomb u. 5.

Jogosultsági száma:

SZÉSZ8 13-0292 (2014.02.18)

MÉK 79/1/2009

Megjegyzés:

A tanúsítvány kiállításának kelte: 2010.05.13.

A tanúsítvány azonosítója:

ET-A05617-09

Energetikai adatok

Épület A/V aránya: 0,75

Fajlagos hővesztégtényező értéke [W/m²K]: 0,95

Fajlagos hővesztégtényező a követelményérték (%): 256,76

Fajlagos primer energiafogyasztása [kWh/m²a]: 264

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték [kWh/m²a]: 163,7

A fajlagos primer energiafogyasztása követelményérték (%): 161,270

Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fent.

Javaslat (műszaki leírás, hatása a bruttó fogyasztásra, hatása az épület besorolására):

Homlokzatok utólagos hőszigetelése 12 cm vtg-ban.

Tárolós pince traktus földméneke utólagos hőszigetelése 5 cm vtg-ban.

Korszerűtlen nyílászárók cseréje.

Azokban a lakásokban, ahol nyílt égésterű fűtő és HMV berendezés van, a rendszerek korszerűsítése.

Javasolt korszerűsítés megvalósítása esetén elérhető minősítés:

B

Aláírás:

(Pecset helye)